



**araco** s.c.  
**PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY**

nip: 899-00-05-896    biuro: ul. POCZTOWA 17/19  
 53-313 Wrocław  
 tel/fax **0048 71 3640652**

pracownia: ul. ZAPOROSKA 62/1  
 53-416 Wrocław  
 tel/fax **0048 71 3676994**

www.araco.pl    e-mail: araco@araco.pl  
 info@araco.pl

TEMAT:

**DOCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU  
 BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO**

STADIUM:

**PROJEKT WYKONAWCZY - ERRATA**

PODST.  
 PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072.

KATEGORIA  
 OBIEKTU:

**kategoria 13: pozostałe budynki mieszkalne**

ADRES:

**Lubin, ul. Modrzewiowa 17-27  
 dz. nr 475/10; AM-7; obręb: 3**

INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie  
 ul. Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin

JEDNOSTKA  
 PROJEKTOWANIA:

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c.  
 ul. Poczтовая 17/19, 53-313 Wrocław

BRANŻA	FUNKCJA	IMIE NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr inż. arch. JAKUB ONYSZKIEWICZ	22/DSOKK/2012	05.2017	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. RAFAŁ ONYSZKIEWICZ	565/87/UW	05.2017	

Wprowadza się zmianę do PW docieplenia elewacji i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Modrzewiowej 17-27:

- nie wykonywać remontu kominów ponad dachem budynku opisanych w pkt. 4.12 - remont kominów został wykonany w ramach remontu pokrycia dachu,
- w ramach robót związanych z wymianą obróbek blacharskich należy wykonać obróbki dekarские z papy termozgrzewalnej na wewnętrznych stronach ścian attykowych od poziomego dachu do górnego lica obróbki włącznie.