



araco S.C.
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY

nip: 899-00-05-896 **biuro:** ul. POCZTOWA 17/19
 53-313 Wrocław
 tel/fax_0048 71 3640652

pracownia: ul. ZAPOROSKA 62/1
 53-416 Wrocław
 tel/fax 0048 71 3676994

e-mail: araco@araco.pl
 info@araco.pl

www.araco.pl

TEMAT:

**DOCIEPLENIE ELEWACJI I STROPODACHU
 BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO**

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY - ERRATA

PODST.
 PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. Nr 202, poz. 2072.

KATEGORIA
 OBIEKTU:

kategoria 13: pozostałe budynki mieszkalne

ADRES:

**Lubin, ul. Topolowa 54
 dz. nr 158/9; AM-5; obręb: 3**

INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie
 ul. Leszczynowa 27B, 59-300 Lubin

JEDNOSTKA
 PROJEKTOWANIA:

Pracownia Projektowa Architektury ARACO s.c.
 ul. Poczтовая 17/19, 53-313 Wrocław

BRANŻA	FUNKCJA	IMIE NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr inż. arch. JAKUB ONYSZKIEWICZ	22/DSOKK/2012	05.2017	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. RAFAŁ ONYSZKIEWICZ	565/87/UW	05.2017	

Wprowadza się zmianę do PW docieplenia elewacji i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Topolowej 54:

- okno 140x140 oznaczone w części rysunkowej na elewacji północnej należy pozostawić niewymienione z uwagi na fakt, iż jest ono częścią okiennego systemu oddymiania budynku.