

Lubin, dnia 21.10.2019r.

TT/JS/8114/ 3093 /2019

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr ZO/0034/2/09/2019-TB prowadzonego zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Spółdzielnię Mieszkaniową „Polne” w Lubinie na wykonanie zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Lubinie przy: ul. Leszczynowej 2-10 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer POIS.01.03.02-00-0034/17-00.

Uprzejmie informujemy , że w dniu 17.10.2019r wpłynęło zapytanie od oferenta o treści:


Nie istnieje na rynku produkt styropian EPS-70 o lambdzie 0,031, istnieje styropian 0,031 o nie deklarowanym EPS.

W związku z tym czy można go zastosować.

w załączniku zamieszczam deklaracje i karty charakterystyki do styropianu Thermo lambda 0,031.

Odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej POLNE

Jeżeli materiał jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim i spełnia parametry dokumentacji - może zostać użyty. Deklaracja właściwości użytkowych przedstawionego produktu (EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100) wskazuje na spełnienie warunków normy EN 13163:2012+A1:2015 i dopuszcza zastosowanie w/w produktu w systemach ETICS.

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„POLNE” w Lubinie

Edward Klimka